



兰州石化职业技术大学

Lanzhou Petrochemical University of Vocational Technology

过程控制仪表

教 案

授课专业： 工业过程自动化技术

授课章节： 实训 5

授课题目： 控制阀与电气阀门定位器调校

年 月 日

气动薄膜控制阀安装与电气阀门定位器调校 校验单

组号：_____

工位：_____

校验点		0%	25%	50%	75%	100%
标准值(mm)		0.00	6.25	12.50	18.75	25.00
测量值 (mm)	正行程					
	反行程					
绝对误差(mm)	正行程					
	反行程					
正反行程差值 (绝对值)						
最大基本误差						
回差						
校验结论		原精度				
		现精度				

填写说明：

- 1.测量值、标准值、绝对误差、最大基本误差及回差，根据四舍五入保留小数点后两位；
- 2.最大基本误差依实际计算值保留“+”或“-”号；
- 3.现精度无需圆整。